



**ZASTĘPCA KOMENDANTA
NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. Powstania Warszawskiego
NW-FI-...../17**

Egz. nr. 1

a/a

Dot.: postępowania nr 1/FI/AG/17 prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa budynku nr 1 przy ul. 17 go Stycznia 23 w Warszawie”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnego Wykonawcy, w brzmieniu przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1: Zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy w formie szczegółowej przygotowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Prosimy o zmianę nakładów materiałowych w następujących pozycjach:

1a) Poz. 256 – brak w pozycji nakładów materiałowych tj. drzwi

1b) Poz. 212, 214 – nakłady styropianu winny być 1,05 m²/m²

1c) Poz. 124, 380 – nakłady styropianu zaniżone tyżykrotnie

1d) Poz. 294, 295, 296, 302, 303, 304, 463, 464, 465 – nakłady na 100 m². Czy można samodzielnie zmienić obmiar i nakłady na 1,0 m²?

Odpowiedź:

1a) proszę zmienić przedmiar w poz. 255 na 23,4 m² a w poz. 256 na 7,2 m². W poz. 256 należy dodać nakłady materiałowe(tj. drzwi stalowe klasy odporności na włamanie –kl. RC4, izolacyjności akustycznej Rw42 dB, wytrzymałości mechanicznej kl. 4 + materiały uzupełniające)

1b) proszę zmienić nakład styropianu na 1,05 m²/m² w obu pozycjach kosztorysu.

1c) pozycja 124 dotyczy uzupełnienia docieplenia elewacji, na istniejącym budynku, styropianem gr. 8 cm. W związku z tym do nakładów na styropian proszę zastosować współczynnik 1,6.

Proszę dodać pozycję 124' – (Analiza Własna) Rozebranie ocieplenia elewacji ze styropianu gr. 8 cm. Cena wraz z wywiezieniem na odl. do 10 km i kosztami utylizacji oraz czasem pracy rusztowania.

Pozycja 380 dotyczy docieplenia elewacji na dobudowanym budynku. Istotnie nakłady styropianu są zaniżone. W związku z tym proszę zastosować w tej pozycji do nakładu styropianu mnożnik 3,0.

1d) pozycje w/w dotyczą wykonywania wewnętrznych tynków gipsowych. W podanej podstawie do kosztorysowania nakłady są podane na 100 m². W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na tą zmianę.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Z poważaniem

płk SG Zbigniew BARTNICKI