

Warszawa dn. 16.12.2016 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. Powstania Warszawskiego
Nw-FI-10058/16**

«Nazwa_firmy»
«M_1_wiersz_adresu»
«Kod_pocztowy» «Miasto»
«Telefon_służbowy»

Dot.: postępowania nr 10/FI/AG/16 prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną pn. „Przebudowa budynku nr 2 na terenie PSG w Lesznowoli”.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnego Wykonawcy, w brzmieniu przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze.zm), na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami sieci i przyłączy co. cwu. i cr, które ilości są wiążące tj.:

nr poz.	Opis pozycji	j.m.	Ilość wg przedmiaru	Ilość wg projektu
2.1	Rura preizolowana podwójna stalowa 28x2,0+28x2,0/110	m	30	160
2.3	Rura preizolowana ze szwem DN 65/140; 76,1 mm; 12m	m	19	24
2.5	Rura preizolowana ze szwem DN 40/110; 48,3 mm; 12m	m	29	36
2.6	Rura preizolowana ze szwem DN 32/110; 42,4 mm; 12m	m	36	96
2.26	Mufa termokurczliwa redukcyjna 140mm-110mm	muf	2	4
2.27	Mufa termokurczliwa sieciowa 160 mm + pianka	muf	18	20
2.30	Mufa termokurczliwa sieciowa 110 mm + pianka	muf	38	43
3.1	Rura preizolowana pojedyncza isopex HE-75 75x6,8/140	m	18	39
3.3	Rura preizolowana pojedyncza isopex HE-50 50x4,6/110	m	17	58
3.4	Rura preizolowana pojedyncza isopex HE-40 40x3,7/90	m	49	71
3.6	Rura preizolowana pojedyncza isopex HE-25 25x2,3/75	m	31	71

Dodatkowo w w/w przedmiarze brakuje pozycji uwzględniających następujące materiały:

Lp.	Nazwa materiału	j.m.	ilość wg projektu
1	Mufa elektrycznie zgrzewana owijana kompletna bez pianki 160 mm	Szt.	2
2	Mufa elektrycznie zgrzewana owijana kompletna bez pianki 125 mm	Szt.	4
3	Mufa elektrycznie zgrzewana owijana kompletna bez pianki 110 mm	Szt.	2
4	Redukcja stalowa DN32/DN25 42,4/33,7	Szt.	2
5	Tuleja ścienna 140 mm	Szt.	2
6	Tuleja ścienna 125 mm	Szt.	4
7	Tuleja ścienna 110 mm	Szt.	8
8	Tuleja ścienna 90 mm	Szt.	4
9	Puszka przyłączeniowa typ VD	Szt.	4
10	Puszka przyłączeniowa podwójna 67 LV 45	Szt.	2
11	Kabel koncentryczny 1m	Kpl.	2
12	Stacjonarny cyfrowy detektor stanu sieci preizolowanej 2-kanalowy	Szt.	1

Czy w/w zmiany ilości i brakujące pozycje należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź: Nie, należy wykonać wycenę na podstawie przedmiarów.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania oferty.

Z poważaniem

plk SG Krzysztof CZYŻ