

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1100/400 z dnia 14.03.2016

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia pn: „Wykonanie przeglądów rocznych UPS-ów oraz wymiana baterii w obiektach NwOSG i KGSG”.

II. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa organizacji: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Adres: Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie

E-mail: sylwester.wozniak@strazgraniczna.pl

Tel.: 727009459

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Brak

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przegląd urządzeń UPS-ów w zakresie rocznym z pomiarami stanu baterii, kondensatorów AC i DC, wentylatorów, poprawności działania UPS-a oraz czyszczeniu i konserwacji urządzenia oraz w dwóch przypadkach wymiana tylko kompletu baterii dla niżej wymienionych lokalizacji urządzeń:

1. UPS-y znajdujące się w kompleksie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
 - UPS 154DH Delta z 3 modułami mocy po 20kVA, bud. 1A. wraz ze stojakiem bateryjnym.
 - UPS Delta HPH 60kVA, bud. 2. wraz ze stojakiem bateryjnym.
 - UPS Delta HPH 40kVA, bud. 4. wraz ze stojakiem bateryjnym.
 - UPS ESTER DSP 340 seria 3 40kVA, bud. 6.- Wymiana baterii 62 szt. w szafie bateryjnej 17AH typu Europower EPL-17-12 na baterie o żywotności 10 letniej w ofercie. Proszę o przesłanie karty katalogowej proponowanej baterii.
 - UPS GETEC model SR010T 10kVA, bud. 7 – baterie w obudowie.
 - GT M line inwerter RT 3kVA wraz z dodatkowym modułem bateryjnym, bud, MPS.
2. UPS-y znajdujące się w Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli.
 - Legrand Trimod empty LG-310433 15/20kVA budynek nr 1. - - wymiana 80 szt. baterii marki CSB 9 Ah typ HR1234WF2 na te same lub o identycznych parametrach. Proszę o przesłanie karty katalogowej proponowanej baterii.
 - Legrand Trimod empty LG-310446 15kVA budynek nr 2. – wymiana 60 szt. baterii marki CSB 9 Ah typ HR1234WF2 na te same lub o identycznych parametrach (prośba o kartę katalogową baterii).
3. UPS-y znajdujące się w przy ul. Żwirki i Wigury 1C
 - DELTA UPS HPH 40kVA.
4. UPS-y znajdujące się przy ul. Podchorążych 38 bud nr 6.
 - UPS KEORT T 60 kVA, SN: 1801P0037002, Stok nr. 310928 – 180 szt. baterii EUL9-12
 - UPS KEORT T 60 kVA, SN: 1801P0062003, Stok nr. 310928 – 180 szt. baterii EUL9-12.
 - Legrand Archimod 120 80kVA, SN: S046A01858 – 42 szt. baterii MWP 120-12.

Termin wykonania usługi 30 dni od daty podpisania zlecenia.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. V. KRYTERIA OCENY OFERTY

Cena - 100 %

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr. 2);
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
3. Oferta musi być czytelna;
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2016 r.
 - osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.

- w formie skanu pocztą elektroniczną na adresy:
sylwester.wozniak@strazgraniczna.pl
jakub.sosnowski@strazgraniczna.pl

5. Zamawiający odrzuci ofertę:

- 1) złożoną po terminie;
- 2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
- 3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
- 4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
- 5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY

1. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie V.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela Sylwester Woźniak
tel. 727009459
e-mail: sylwester.wozniak@strazgraniczna.pl

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

- 1) nie zostanie złożona żadna oferta;
- 2) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej do zawarcia zlecenia.

3. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Załączniki zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu:

1. Formularz ofertowy.
2. Klauzula informacyjna.

NACZELNIK
Wydziału Budownictwa
i Gospodarowania Nieruchomościami
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
Im. Próżnika Warszawskiego
mjr SG Marta MARKOWSKA

11.03.2026v1
.....
(data)

.....
(podpis osoby prowadzącej procedurę,
działającej w imieniu zamawiającego)