

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/WO36/K/2026 z dnia 11.04.2026

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia pn: „Wykonanie przeglądów rocznych UPS-ów oraz wymiana baterii w obiektach NwOSG i KGSG”.

II. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa organizacji: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Adres: Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie
E-mail: sylwester.wozniak@strazgraniczna.pl
Tel.: 727009459

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Brak

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przegląd urządzeń UPS-ów w zakresie rocznym z pomiarami stanu baterii, kondensatorów AC i DC, wentylatorów, poprawności działania UPS-a oraz czyszczeniu i konserwacji urządzenia oraz w dwóch przypadkach wymiana tylko kompletu baterii dla niżej wymienionych lokalizacji urządzeń:

- UPS-y znajdujące się w kompleksie przy ul Komitetu Obrony Robotników 23.
 - UPS 154DH Delta z 3 modułami mocy po 20kVA, bud 1A. wraz ze stojakiem bateryjnym.
 - UPS Delta HPH 60kVA, bud. 2. wraz ze stojakiem bateryjnym.
 - UPS Delta HPH 40kVA, bud. 4. wraz ze stojakiem bateryjnym.
 - UPS ESTER DSP 340 seria 3 40kVA, bud. 6.- **Wymiana baterii 62 szt. w szafie bateryjnej 17AH typu Europower EPL-17-12 na baterie o żywotności 10 letniej w ofercie. Proszę o przesłanie karty katalogowej proponowanej baterii.**
 - UPS GETEC model SR010T 10kVA, bud. 7 – baterie w obudowie.
 - GT M line inwerter RT 3kVA wraz z dodatkowym modułem bateryjnym, bud, MPS.
- UPS-y znajdujące się w Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli.
 - Legrand Trimod empty LG-310433 15/20kVA budynek nr 1. - - wymiana 80 szt. baterii marki CSB 9 Ah typ HR1234WF2 na te same lub o identycznych parametrach. Proszę o przesłanie karty katalogowej proponowanej baterii.
 - Legrand Trimod empty LG-310446 15kVA budynek nr 2. – **wymiana 60 szt. baterii marki CSB 9 Ah typ HR1234WF2 na te same lub o identycznych parametrach (prośba o kartę katalogową baterii).**
- UPS-y znajdujące się przy ul. Żwirki i Wigury 1C
 - DELTA UPS HPH 40kVA.
- UPS-y znajdujące się przy ul. Podchorążych 38 bud nr 6.
 - UPS KEORT T 60 kVA, SN: 1801P0037002, Stok nr. 310928 – 180 szt. baterii EUL9-12
 - UPS KEORT T 60 kVA, SN: 1801P0062003, Stok nr. 310928 – 180 szt. baterii EUL9-12.
 - Legrand Archimod 120 80kVA, SN: S046A01858 – 42 szt. baterii MWP 120-12.

Termin wykonania usługi 30 dni od daty podpisania zlecenia.

Uwaga przy dwóch UPS-ach dochodzi wymiana baterii.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. V. KRYTERIA OCENY OFERTY

Cena - 100 %

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr. 2);
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
- Oferta musi być czytelna;
- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.04.2026 r.
- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.

- w formie skanu pocztą elektroniczną na adresy:

sylwester.wozniak@strazgraniczna.pl

jakub.sosnowski@strazgraniczna.pl

5. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;

3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;

4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY

1. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie V.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela Sylwester Woźniak

tel. 727009459

e-mail: sylwester.wozniak@strazgraniczna.pl

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta;

2) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej do zawarcia zlecenia.

3. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Załączniki zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu:

1. Formularz ofertowy.

2. Klauzula informacyjna.

NACZELNIK
Wydziału Budownictwa
i Gospodarowania Nieruchomościami
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. Powstańców Wielkopolskiego
mjr SG Marta MARKOWSKA

08.04.2026r

(data)

(podpis osoby prowadzącej procedurę,
działającej w imieniu zamawiającego)